

КЕЛІСІМ ШАРТ №14

өрт қауіпсіздігі қызметтерін көрсетуге

Сауран ауданы

2025 жыл 10 қаңтар

ЖШС “Жанат-Ш” бөбекжай балабақшасы Бұдан әрі “Тапсырыс беруші” деп аталатын жарғы негізінде әрекет ететін меңгеруші Бойрабаев.Е және бір жағынан жарғы негізінде әрекет ететін бұдан әрі “Орындаушы” деп аталатын жеке кәсіпкер “Импульс” директоры Бектұрғанова П.А. өзара екі тарап төмендегілер туралы осы келісім шартты жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Орындаушы келісілген шарттарға, талаптарға сәйкес объектіде қызмет көрсетуге міндеттенеді. Тапсырыс берушінің өтінімдеріне қарай №1 қосымшаға сәйкес Өртке қарсы іс-шараларға қызмет көрсетеді

2. Шарт Сомасы

2.1. Шарттың жалпы сомасы 150 000 теңгені құрайды. Қызметтер , ҚҚС-сыз.

2.2. Орындаушы осы шарттың жалпы сомасы шарттың толық көлемінде орындалғанына қарай көрсетілгенін растайды.Объектіні зерттеу, және құнын анықтау кезінде Орындаушы барлық қажетті жұмыстарды ескереді.

2.3. Тапсырыс беруші шартқа қол қойылған сәттен бастап орындаушыға жыл сайынғы соманы төлеуге міндеттенеді.

3. Құқықтары мен міндеттері

3.1. Орындаушы тараптарға қол қойылған күннен бастап ай сайын шарт бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді.Осы Шарттағы №1 қосымшаға сәйкес.

3.2. Тапсырыс беруші Орындаушының қызмет көрсету барысын оның қызметіне араласпай тексеруге құқылы.

4. Төлем шарттары

4.1 Көрсетілген қызметке ақы төлеуді Тапсырыс беруші қаражатын аудару жолымен жүргізеді.Орындаушының есеп айырысу шоты тараптарға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Жасалған орындалған жұмыстар актісі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің Бастапқы есепке алу құжаттарының нысандарын бекіту туралы Қазақстан 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562 бұйрығына сәйкес

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Орындаушы қызметтің уақтылы және сапалы орындалуына жауап береді.

5.2. Орындаушы не Тапсырыс беруші қызметті орындау мерзімдерін бұзған жағдайда, кінәлі тарап әрбір мерзімі өткен үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% есебінен айыппұл төлеуге міндетті

5.3. Екі тарап Шарт талаптарын орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5.4. Егер орындаушы шартты уақтылы орындауға кіріспесе немесе қызметтерді соншалықты баяу орындаса, оның мерзіміне дейін аяқталуы мүмкін болмаса, Тапсырыс беруші шарттан бас тартуға және шартты бұзуға құқылы.

5.5. Орындалған қызметтердегі ақауларды анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыға хабарлауға құқылы. Орындаушы кемшіліктерді, ақауларды, сәйкессіздіктерді, кемшіліктерді жоюға міндетті. Тапсырыс беруші өтініш берген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде орындауға міндетті

5.6. Орындаушы 5.5-тармақта көзделген міндеттемелерді орындаудан бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші осы шартты жою бойынша қызметтер көрсету үшін үшінші тұлғаларды тартады.

6. Орындалған жұмыстардың нәтижелерін беру

6.1. Нәтижелерді беру Тапсырыс беруші мен Орындаушымен рәсімделген АВ құжатына қол қояды

6.2. Тапсырыс беруші сапаны тексереді және Орындаушы АВР берген сәттен бастап және " жоқ/н жағдайда " қызметтердің орындалу көлемі 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақауларды, кемшіліктерді, сәйкессіздіктерді, кемшіліктерді анықтау жағдайында АВР ге қол қойылады.

6.3. Тапсырыс беруші орындаушының қатысуымен орындалған қызметті (оның нәтижесін) қабылдауға міндетті, ал шарттан ауытқулар немесе жұмыстағы өзге де кемшіліктер анықталса, бұл туралы дереу Орындаушыға мәлімдеу керек:

6.4. Қызметті қабылдағаннан кейін ондағы шарттан ауытқуды Тапсырыс беруші анықтаған жағдайда немесе әдеттегі қабылдау әдісімен орнатылған және жасырын кемшіліктерді қасақана жасырылғанын хабарлауға міндетті.

7. Дауларды шешу тәртібі

7.1. Шарт талаптарын орындау процесінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар оларды келіссөздер арқылы реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.

7.2. Тараптардың өзара келісіміне қол жеткізілмеген жағдайда даулар сот тәртібімен Қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушінің орналасқан мекен-жайы бойынша шешіледі.

8. Форс-мажор

8.1 Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындалуы еңсерілмейтін мән жайлардың салдары болып табылса тараптар жауапкершіліктен босатылады: өрт жағдайы, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс салдары осы Шарт талаптарының орындалуына тікелей әсер етті.

8.2. Егер Тараптардың бірі толық немесе ішінара шартты орындай алмаса Форс-мажорлық мән-жайлар себебінен осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелері басқа Тарапқа (5 жұмыс күнінен кешіктірмей) себептері туралы жазбаша хабарлайды.

9. Басқа шарттар

9.1. Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2025 ж. дейін немесе толық күшіне енгенге дейін қолданылады.

Келісімшарт 10 қаңтар 2025

№ п/п	Жасалатын қызмет түрлері	Өлшем бірлігі	Саны
1	Автоматты өрт дабылғыларының тексеру қорытындысы	дана	1
2	Техникалық қызмет және жоспарлы ескерту өрт дабылғыларының жөндеу жұмыстарына келісімшарт	Қызмет	1
3	Техникалық қызмет және жоспарлы ескерту жұмыстарының тіркеу журналы	дана	1

ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

“Тапсырыс беруші”	“Орындаушы”
ЖШС «Жанат-Ш» Бөбекжай балабақшасы Сауран ауданы Жібек жолы ауыл округі А.Сауран көшесі № 35 БИН 180440038859 Кбе17 ИИК KZ339983TB0000659992 БИК TSESKZKA АО “Jusan Bank” Тел:+7-775-396-66-96 Директор _____ Бойрабаев.Е	ЖК “Импульс” ҚР,Түркістан қаласы С.Мұқанов көшесі №67 ЖСН 730403401285 ИИК KZ29722S000032967001 БИК CASPKZKA АО “Kaspi Банк” АҚ Тел: +7-707-931-09-09 Директор  _____ Бектурганова П.А



АКТ

обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

р.Сауран _____ Г.

По объекту ТОО "Детский сад Жана-Ш" расположенный по адресу: район Сауран со Сауран Жібек-жолы согласно договора № 44 от 10.01.25 года выполнены следующие работы:

- проведена визуальный осмотр всех компонентов системы автоматической пожарной сигнализации.
- проведена продувка и очистка всех приборов и извещателей, калибровка датчиков.
- проверены все контактов соединения.
- проведена проверка блоков питания и контрольно приемных приборов и -диагностика источников питания и аккумуляторов.
- проведена работы датчиков проведены замер величины питающего напряжения.
- проверены работоспособности всех датчиков и срабатывание каждой зоны.
- проведена проверка работы системы на резервном питании.

Заключение: система автоматической пожарной сигнализации работает в штатном режиме согласно правил эксплуатации и обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации. Замечание со стороны обслуживающего персонала нет.

Члены комиссии:

Директор ИП «Импульс»

Представитель объекта



Бектурганова П.А